



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ООО "ЛУКОЙЛ - ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
ТНП "КОГАЛЫННЕФТЕГАЗ"

Юридический адрес: Россия, 628486, Тюменская область, ХМАО - ЮГРА,
г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 70
Тел: 8-34667-6-55-08 факс: 8-34667-6-55-26; email: na@lukoil.com

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 783

Двухтактное топливо ЕВРО, летнее сорта С, транспортного класса К5 марки ДТ-Л-К5,
ГОСТ 32511-2013 с изм. № 1

Код ОКП	02.5181
Дата изготовления	06.06.2022
Дата выбора пробы и обозначение ИД	06.06.2022
	ГОСТ 2517
Место выбора	Резервуар 40 1/1
Уровень наполнения (мЗ)	170
Масса нетто (т)	140
Дата приведения анализа	06.06.2022-07.06.2022
Дата выдачи паспорта	07.06.2022



Декларация о соответствии
ТС № КУ Д-Ю.РА.01.Д.48935/19
с 31.05.2019 по 31.05.2023

№, № п/п	Наименование показателей	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 32511-2013	Фактически данные	Методы испытаний
1	Цетановое число, цетановых единиц	не менее 51	не менее 51,0	51,4	ГОСТ 32508-2013
2	Цетановый индекс (расчетный метод, показатель для расчета 10 %, 50 %, 90 %, плотность при 15 °С)	-	не менее 46,0	49,4	ISO 4264-2018
3	Окислительный состав: объемная доля конденсата при температуре 250 °С, % объемная доля конденсата при температуре 350 °С, % температура отгона при 95 % объема, °С	- - не выше 360	не более 65 не менее 85 не выше 360	54,0 97,0 341,5	ГОСТ ISO 3405-2013
4	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	-	2,000-4,500	2,144	ГОСТ 33-2016
5	Пределная температура фильтруемости, °С	-	не выше минус 5	минус 14	ГОСТ 22251-92
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	не ниже 55	выше 55	68	ГОСТ 6756-75
7	Массовая доля серы, мг/кг	не более 10	не более 10,0	7,1	ГОСТ ISO 20884-2016
8	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12,0	BS EN 12662-2014
9	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	-	класс I	класс I	ГОСТ ISO 2140-2013
10	Зольность, %	-	не более 0,01	0,003	ГОСТ 1461-75
11	Колеблюмость 10 % остатка осадка	-	не более 0,3	0,08	ГОСТ 19932-99
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/дм ³	-	не более 25	7	BS EN ISO 12205-1996
13	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30	ISO 12937-2000
14	Плотность при 15 °С, кг/м ³	-	820,0-813,0	828,5	ГОСТ ISO 3675-2014
15	Смазывающая способность: скорректированный диаметр являя канавки при 60 °С, мкм	не более 460	не более 460	443	ГОСТ ISO 12156-1-2012
16	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8,0	5,3	ГОСТ EN 12916-2017
	Присадки: Металлокоррозионное Цетаноповышающая Cetobrisol E1/N, % масс Противоизносная Dodilube 4040, % масс	- - - -	- - - -	отсутствует не более 0,015 не более 0,01	

Лаборатория аккредитована. Аттестат аккредитации № RA.RU.511098. Дата выдачи: 03.08.2015 г.

Заключение: Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и тирочному мазуту" (ТР ТС 013/2011) приложение 3 и ГОСТ ГОСТ 32511-2013.

Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения устанавливается в договоре на поставку топлива.

Зам. главного инженера

Почтовый адрес ТНП

Биктимирова О.А.

